



www.testla.com.tr

TÜRKAK
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
TURKISH ACCREDITATION AGENCY
Tarafından Akredite Edilmiş



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0386-T

AB-0386-T

1502.06.02

01/01

TESTLA

Elektrik Laboratuvarları Tic. Ltd. Şti.
Kuzuluk Beldesi Topçusırtı Mah. Ankara Cad. No:34
Akyazı / SAKARYA / TÜRKİYE
Tel:+90 264 437 97 70 Faks:+90 264 437 97 80

DENEY RAPORU
TEST REPORT

Müşteri Adı ve Adresi Client Name&Adress	GMS PANO ELEKTRİK SAN VE TİC.A.Ş Beylikdüzü OSB.Bakır ve Piring San.Sit.Leylak Cad.no:4 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL
Numune Tanımı SampleDescription	1 Adet DT4000 2500 kVA / 100 kA TİP TEST PANOSU ve 1 Adet Boş(özdeş) Mahfaza Numune teknik resimleri, beyan değerleri ve pano bileşen listesi EK te verilmiştir.
Marka / Tip / Seri No Brand / Type / Serial Number	GMS PANO / AG DİKİLİ TİP DAHİLİ PANO / 14.012.GMS.TEST (PROJE NUMARASI)
Talep/Kabul No Demand-Accept No	1502.06.02
Numune Kabul Tarihi SampleAcceptanceDate	10.03.2015
Deney Tarihleri Test Date(s)	10.03.2015-25.03.2015
Rapor Sayfa Sayısı Num. Of Pages Of The Report	28+20 sayfa EK toplam =48 sayfa
Deney Standartları Test Standard(s)	TS EN 61439-1 _08.03.2012: Alçak Gerilim Anahtarlama Düzeni Ve Kontrol Düzeni Panoları - Bölüm 1: Genel kurallar +TS EN 61439-1/T1: 25.06.2014 TS EN 61439-2 _08.03.2012: Alçak Gerilim Anahtarlama Düzeni Ve Kontrol Düzeni Panoları - Bölüm 2: Güç Anahtarlama Ve Kontrol Düzenekleri TS EN 62208 Mart 2012 Boş mahfazalar - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri için - Genel kurallar (IEC 62208:2011) Ayrıntılar ilgili deney sayfalarında verilmiştir.
Açıklamalar Remarks	Bu rapor, yalnızca deneyleri yapılan numune-ler için geçerlidir. The test results presented in this report relate only to the object tested. TÜRKAK tan akredite hizmet kapsamı haricinde yapılan deneyler yanlarına “*” yıldız konularak işaretlenmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanınma antlaşmasını imzalamıştır.
The Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation (ILAC) for the Mutual recognition of test reports.

Deney ve /veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.

Mühür Seal	Rapor Tarihi Report Date	Deney Sorumlusu Person in Charge Of Test	Laboratuvar Müdürü Laboratory Manager
	13.05.2015	 Mehmet SUMNU	 Caner EREN